



NZ.ZA.2203.04.2012.KM

Zielona Góra, dnia 31 sierpnia 2012r

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział
w przetargu nieograniczonym**

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku WUP w Zielonej Górze, kod CPV: 45.00.00.00-7, 45.42.10.00 - 4

W dniu 30 sierpnia 2012 r. w postępowaniu na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku WUP w Zielonej Górze", do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści:

„Czy współczynnik UK min 1,1 w/m²K dotyczy samego szkła czy również profili aluminiowych? Współczynnik UK dla ciepłego aluminium może być 1,8, 1,5 a również 1,1 ale ceny są drastycznie wyższe. Z reguły dla ciepłego aluminium stosuje się profil o UK 1,8 i szyba 1,1 lub 1,0”.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z opisem technicznym stolarki okiennej i drzwiowej, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, współczynnik przeszklenia (szyby) wynosić ma min 1,1 W/m²K, natomiast profil aluminiowy ma być profilem ciepłym.

Z poważaniem

DYREKTOR
Grzegorz Błażków